

Акт-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

24.07.2024 г.

24.07.2024 г.

с 08 ч. 30 мин. по 16 ч. 30 мин.

16 ч. 30 мин.

Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

Дата и время составления настоящего Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

Заказчик:

АО «Газпром газораспределение Белгород»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

Наименование специализированной организации

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222

ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Действующий на основании Устава

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309560, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п Чернянка, ул Ленина, д. 102

Телефон:

Факс:

Реквизиты договора на техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 9388-С/ЧГС-23 от «14» декабря 2023 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от _____ г. № _____, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

А. И. Поползухин, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по преискуртанту (приказ от 16.10.2023г. № 942-П)	Наименование работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газопровод	-	10 шт.	9,600	7	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре:- до 32 мм	101,67	976,03
2	Газопровод	-	кран	96,000	10	Техническое обслуживание крана пробкового, установленного на внутридомовом газопроводе	76,67	7 360,32
3	Газопровод	-	подвал	1,000	8	Проверка на загазованность подвала здания (техничес. подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штупцера применяют	150,00	150,00
4	Газопровод	-	объект	1,000	9	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания	185,00	185,00
5	Газопровод	-	соединение	5,000	16	Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе	648,33	3 241,65
6	Газопровод	-	Метр	111,000	3	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	0,83	92,13
7	Газопровод	-	Метр	111,000	4	Визуальная проверка целостности, состояния окраски, опор, креплений газопроводов жилого дома и его соответствие нормативным требованиям	7,50	832,50
Итого за техническое обслуживание без учета НДС:								12 837,63
НДС 20%:								2 567,33
Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:								15 405,16

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	2	3	4

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Цена за единицу, Руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
Итого за ремонт без учета НДС:					
НДС 20%:					
Итого за ремонт с учетом НДС:					

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 15 405,16, в том числе НДС 20%.

- произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № _____ от _____.
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № _____ от _____.
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « _____ » _____ 20 _____ № _____.

