

Акт-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

09.07.2024 г.

09.07.2024 г.

с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин.

17 ч. 00 мин.

Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

Дата и время составления настоящего Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

Заказчик:

АО «Газпром газораспределение Белгород»
 Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол
 Наименование специализированной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222

ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Действующий на основании Устава

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309560, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п Чернянка, пер Ленинский, д. 5

Телефон:

Факс:

Реквизиты договора на техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 9379-С/ЧГС-23 от «14» декабря 2023 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от _____ г. № _____, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

А. И. Поползухин, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газоиспользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по преискуранту (приказ от 16.10.2023г. № 942-П)	Наименование работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газопровод	-	10 шт.	2,500	7	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре: - до 32 мм	101,67	254,18
2	Газопровод	-	кран	25,000	10	Техническое обслуживание крана пробкового, установленного на внутридомовом газопроводе	76,67	1 916,75
3	Газопровод	-	подвал	1,000	8	Проверка на загазованность подвала здания (техничес.подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штупера применять	150,00	150,00
4	Газопровод	-	объект	1,000	9	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания	185,00	185,00
5	Газопровод	-	соединение	3,000	16	Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе	648,33	1 944,99
6	Газопровод	-	Метр	95,000	3	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	0,83	78,85
7	Газопровод	-	Метр	95,000	4	Визуальная проверка целостности, состояния окраски, опор, креплений газопроводов жилого дома и его соответствие нормативным требованиям	7,50	712,50
Итого за техническое обслуживание без учета НДС:								5 242,27
							НДС 20%:	1 048,46
Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:								6 290,73

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	2	3	4

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Цена за единицу, Руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
Итого за ремонт без учета НДС:					
					НДС 20%:
Итого за ремонт с учетом НДС:					

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 6 290,73, в том числе НДС 20%.

- произведено отключение газоиспользующего оборудования, составлен акт № _____ от _____.
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № _____ от _____.
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « _____ » _____ 20 _____ № _____.

