

Акт № 17360

приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

7.2024 г.

09.07.2024 г.

11 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин.

14 ч. 00 мин.

Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

Дата и время составления настоящего Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

АО «Газпром газораспределение Белгород»
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол
Наименование специализированной организации

Заказчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222

ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Факс:

Действующий на основании Устава

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309560, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п Чернянка, пер Ленинский, д. 3

Телефон:

Реквизиты договора на техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 9378-С/ЧГС-23 от «14» декабря 2023 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от _____ г. № _____, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

А. И. Поползухин, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

| № п/п | Технические характеристики газоиспользующего оборудования, газопровода | | Ед. измерения (шт., м) | Количество | Наименование выполненных работ (оказанных услуг) | | Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС | Сумма, руб. без НДС |
|---|--|-------|------------------------|------------|---|--|---|---------------------|
| | Наименование | Марка | | | № пункта по преискуранту (приказ от 16.10.2023г. № 942-П) | Наименование работ (услуг) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газопровод | - | 10 шт. | 2,500 | 7 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвезде здания при диаметре: - до 32 мм | 101,67 | 254,18 |
| 2 | Газопровод | - | кран | 25,000 | 10 | Техническое обслуживание крана пробкового, установленного на внутридомовом газопроводе | 76,67 | 1 916,75 |
| 3 | Газопровод | - | подвал | 1,000 | 8 | Проверка на газозаванность подвала здания (техничес. подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штуцера применять | 150,00 | 150,00 |
| 4 | Газопровод | - | объект | 1,000 | 9 | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания | 185,00 | 185,00 |
| 5 | Газопровод | - | соединение | 3,000 | 16 | Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе | 648,33 | 1 944,99 |
| 6 | Газопровод | - | Метр | 95,000 | 3 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | 0,83 | 78,85 |
| 7 | Газопровод | - | Метр | 95,000 | 4 | Визуальная проверка целостности, состояния окраски, опор, креплений газопроводов жилого дома и его соответствие нормативным требованиям | 7,50 | 712,50 |
| Итого за техническое обслуживание без учета НДС: | | | | | | | | 5 242,27 |
| НДС 20%: | | | | | | | | 1 048,46 |
| Итого за техническое обслуживание с учетом НДС: | | | | | | | | 6 290,73 |

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

| № п/п | № квартиры/наименование нежилого помещения | Дата обеспечения доступа | Примечание |
|-------|--|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

| № п/п | Наименование израсходованных материалов | Ед. измерения. | Количество, шт. | Цена за единицу, Руб., без НДС | Сумма, руб. без НДС |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| Итого за ремонт без учета НДС: | | | | | |
| НДС 20%: | | | | | |
| Итого за ремонт с учетом НДС: | | | | | |

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 6 290,73, в том числе НДС 20%.

- произведено отключение газоиспользующего оборудования, составлен акт № _____ от _____.
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № _____ от _____.
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « _____ » _____ 20 _____ № _____.

