


**ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

А К Т №

4-422

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов



«15» 09 2026 г.

Договор № от

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство):

ООО "Аристократ"
ОТВ. за газ. хоз-во: Кирилов А.А.
должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество
ответственный за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представитель(ли) организации ВДПО:

Пред. орг. вето! Прирушина Л.В.
конкр. пом. хоз-ва! Дорохов Е.В.
должность(ти), фамилия, имя, отчество

провела

периодическую
(первичную/периодическую)

проверку технического состояния

каналов в помещениях:

вент.
(вентиляционных, дымовых)

кухни
указать, наименование объекта,

многоквартирный дом
назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу:

п. Черменка, ул. Знаменская, 6

цель проверки:

пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	вент	бетон	14x14	кухни	очищен	1,5 м. тяга	уд

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см

обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см и люков для чистки

имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы
находятся в исправном состоянии и имеют
не более 3-х поворотов, их присоединение
соответствует нормативным требованиям

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков
соединительных труб менее 3-х метров

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вентиляционных
каналов находятся вне зоны ветрового
подпора

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет/есть, указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вент.
(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях:

курки
наименование объекта

многоквартирный дом
перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

каналы в помещениях:

(вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта:

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

подпись

фамилия, имя, отчество

дата

Представитель (ли) организации ВДПО:

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

Ответственный за газовое хозяйство:

Акт зарегистрирован:

должность, фамилия, имя, отчество

дата