

Акт приема-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

06 . *20* *23* г.

06 . *06* . *20* *23* г.

ч. *10* мин. по *16* ч. *50* мин.
Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

16 ч. *55* мин.
Дата и время составления настоящего Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):
АО «Газпром газораспределение Белгород»
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол
Наименование специализированной организации

Заказчик:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации
в лице Генерального директора Т.В. Захаровой
Должность (профессия), Ф.И.О.

Действующий на основании
Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309561, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п Чернянка, ул Орджоникидзе, д. 9
Телефон:

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209
ИНН: 3124010222 ОКПО: 22266282
Телефон: (4725)43-97-97

Факс:
Реквизиты договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 8544-С/ЧГС-21 от «23» декабря 2021 г.
Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)
от «*10*» *06* *2023* г. № *30-1-П*, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):
И.И. Соловьев *ссылка № 7 и 910*
Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись
И.И. Трезубов *ссылка № 7 и 910*
Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по преискуранту (приказ от « <i>16</i> » <i>11</i> <i>2021</i> г. № <i>30-1-П</i>)	Наименование работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газопровод	-	фланец	1,000	9.1.11	Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	612,50	612,50
2	Газопровод	-	шт.	12,000	9.1.12	Проверка герметичности внутридомового г-да и технологических устройств на нем при количестве (до 5)	337,50	4 050,00
3	Газопровод	-	кран	15,000	9.1.8	Техническое обслуживание крана пробкового, установленного на внутридомовом газопроводе	145,83	2 187,45
4	Газопровод	-	подвал	1,000	5.1.6.	Проверка на газозаванность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зон	140,00	140,00
5	Газопровод	-	объект	1,000	9.3.5.23.	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания.	175,00	175,00
Итого за техническое обслуживание без учета НДС:								7 164,95
НДС 20%:								1 432,99
Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:								8 597,94

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	2	3	4

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Цена за единицу, Руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
Итого за ремонт без учета НДС:					
НДС 20%:					
Итого за ремонт с учетом НДС:					

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 8 597,94, в том числе НДС 20%.

- произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № _____ от _____.
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № _____ от _____.
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « _____ » _____ 20 № _____.

Инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Заказчиком принят. Копия инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Исполнителем проведен. Копия инструкции по газопользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал (проточный водонагреватель, отопительный котел и т.п.) и механической вытяжной вентиляции, о необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газопользующее оборудование, о недопустимости наличия задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе, в том числе в конструкции отопительной бытобй печи с установленным газогорелочным устройством, заказчик проинформирован.