

Акт № 14483

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

« 14 » 04 2023 г.

« 14 » 04 2023 г.

с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин.

16 ч. 10 мин.

Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

Дата и время составления настоящего Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

АО «Газпром газораспределение Белгород»
 Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол
 Наименование специализированной организации

Заказчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222 ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Действующий на основании

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309560, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п Чернянка, ул Магистральная, д. 3

Телефон:

Факс:

Реквизиты договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 8544-С/ЧГС-21 от «23» декабря 2021 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от « 14 » 04 2023 г. № 30-1-17, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

И.И. Сидоров мастер с/э

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

В.В. Захаров мастер с/э

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

| № п/п | Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода | | Ед. измерения (шт., м) | Количество | Наименование выполненных работ (оказанных услуг) | | Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| | Наименование | Марка | | | № пункта по преискуртану (приказ от « 14 » 04 2023 г. № 30-1-17) | Наименование работ (услуг) | | |
| 1 | Газопровод | - | фланец | 1,000 | 9.1.11 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | 612,50 | 612,50 |
| 2 | Газопровод | - | шт. | 11,000 | 9.1.12 | Проверка герметичности внутридомового г-да и технологических устройств на нем при количестве (до 5) | 337,50 | 3 712,50 |
| 3 | Газопровод | - | подвал | 1,000 | 5.1.6. | Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зон | 140,00 | 140,00 |
| 4 | Газопровод | - | объект | 1,000 | 9.3.5.23. | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания. | 175,00 | 175,00 |
| Итого за техническое обслуживание без учета НДС: | | | | | | | | 4 640,00 |
| НДС 20%: | | | | | | | | 928,00 |
| Итого за техническое обслуживание с учетом НДС: | | | | | | | | 5 568,00 |

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

| № п/п | № квартиры/наименование нежилого помещения | Дата обеспечения доступа | Примечание |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

| № п/п | Наименование израсходованных материалов | Ед. измерения. | Количество, шт. | Цена за единицу, Руб., без НДС | Сумма, руб. без НДС |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| Итого за ремонт без учета НДС: | | | | | |
| НДС 20%: | | | | | |
| Итого за ремонт с учетом НДС: | | | | | |

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 5 568, в том числе НДС 20%.

- произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № _____ от _____.
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № _____ от _____.
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « _____ » _____ 20 _____ № _____.

Инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Исполнителем проведен. Копия инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд заказчиком принята. О недопустимости одновременной работы бытового газопользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал (проточный водонагреватель, отопительный котел и т.п.) и механической вытяжной вентиляции, о необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газопользующее оборудование, о недопустимости наличия задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе, в том числе в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством, заказчик проинформирован.

Инструктаж получил _____

(подпись)

Т.В. Захарова

(ФИО уполномоченного лица Заказчика, ответственного за эксплуатацию ВДГО в многоквартирном доме)

Работы (услуги) выполнены в полном объеме с согласия заказчика. Претензии к качеству и объему выполненных работ (оказанных услуг) заказчик не имеет. На момент проведения технического обслуживания: тяга в вентиляционных и дымовых (при наличии) каналах имеется; устройства, позволяющие автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, исправны.

Отметка об отказе заказчика от подписания настоящего Акта и его причина: _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сдан (от Исполнителя)

А.А. Ясиновский, Начальник службы

Инициалы, фамилия, должность, подпись

М.П.

ДОКУМЕНТОВ

Принят (от Заказчика)

Т.В. Захарова, Генеральный директор

Инициалы, фамилия, должность, подпись

М.П.

* При техническом обслуживании или ремонте газопользующего оборудования указывают его модель.