

Акт № 16712

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

9.08.2023  
09 ч. 30 мин. по 15 ч. 00 мин.  
Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

09.08.2023  
15 ч. 10 мин.  
Дата и время составления настоящего Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

АО «Газпром газораспределение Белгород»  
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол  
Наименование специализированной организации

Заказчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209  
ИНН: 3124010222 ОКПО: 22266282  
Телефон: (4725)43-97-97

Факс:

Действующий на основании

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309560, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п Чернянка, ул Кольцова, д. 27  
Телефон:

Реквизиты договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 8544-С/ЧГС-21 от «23» декабря 2021 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от «10» 08 2023 г. № 30-1-17, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

И.И. Горюховский мастер с/э в/о/в/о

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

А.И. Богомазов мастер по э и в/о

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по преискуранту (приказ от «16» 01 2017 г. № 30-418-17)	Наименование работ (услуг)		
1	Газопровод	-	ед.	4,000	9.1.7	Проверка работоспособности запорной арматуры	58,35	233,40
2	Газопровод	-	подвал	1,000	5.1.6.	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зон	140,00	140,00
3	Газопровод	-	объект	1,000	9.3.5.23.	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания.	175,00	175,00
4	Газопровод	-	фланец	4,000	9.1.11	Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	612,50	2 450,00
5	Газопровод	-	шт.	4,000	9.1.12	Проверка герметичности внутридомового г-да и технологических устройств на нем при количестве (до 5)	337,50	1 350,00
6	Газопровод	-	кран	20,000	9.1.8	Техническое обслуживание крана пробкового, установленного на внутридомовом газопроводе	145,83	2 916,60
Итого за техническое обслуживание без учета НДС:								7 265,00
НДС 20%:								1 453,00
Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:								8 718,00

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	2	3	4

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Цена за единицу, Руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
Итого за ремонт без учета НДС:					
НДС 20%:					
Итого за ремонт с учетом НДС:					

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 8 718, в том числе НДС 20%.

- произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_