

Акт-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

26 г.

18.05.2026 г.

ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.
Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

12 ч. 00 мин.
Дата и время составления настоящего Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

АО «Газпром газораспределение Белгород»
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол
Наименование специализированной организации

Заказчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222

ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Действующий на основании Устава

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309561, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п Чернянка, ул Строительная, д. 5

Телефон:

Факс:

Реквизиты договора на техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 9313-С/ЧГС-23 от «14» декабря 2023 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от _____ г. № _____, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

А. В. Пашенко, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по преискуртанту (приказ от 29.12.2025г. № 1005-П)	Наименование работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газопровод	-	усл. ед	1,500	*7	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре (за 10 шт):- до 32 мм	114,17	171,26
2	Газопровод	-	усл. ед	15,000	*10	Техническое обслуживание крана пробкового, установленного на внутридомовом газопроводе (кран)	85,83	1 287,45
3	Газопровод	-	усл. ед	1,000	*9	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания (объект)	206,67	206,67
4	Газопровод	-	усл. ед	2,000	*16	Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (соединение)	725,00	1 450,00
5	Газопровод	-	м	63,000	*3	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	0,87	54,81
6	Газопровод	-	м	63,000	*4	Визуальная проверка целостности, состояния окраски, опор, креплений газопроводов жилого дома и его соответствие нормативным требованиям	8,43	531,09
7	Газопровод	-	усл. ед	1,000	*26	Инструктаж потребителей газа и информирование результатов работ, шт.	180,00	180,00
Итого за техническое обслуживание без учета НДС:								3 881,28
НДС 22%:								853,89
Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:								4 735,17

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	2	3	4

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Цена за единицу, Руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
Итого за ремонт без учета НДС:					
НДС 22%:					
Итого за ремонт с учетом НДС:					

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 4 735,17, в том числе НДС 22%.

- произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № _____ от _____.
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № _____ от _____.
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « _____ » _____ 20 № _____.

