

Акт выполненных работ (оказанных услуг) по договору на техническое обслуживание, ремонт и оперативно-диспетчерское обеспечение внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

08 ч. 00 мин. по 11 ч. 50 мин.
Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

11 ч. 55 мин.
Дата и время составления настоящего Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):
АО «Газпром газораспределение Белгород»
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол
Наименование специализированной организации

Заказчик:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209
ИНН: 3124010222 ОКПО: 22266282
Телефон: (4725)43-97-97

Наименование организации
в лице Генерального директора Т.В. Захаровой
Должность (профессия), Ф.И.О.

Действующий на основании
Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309561, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п Чернянка, ул Щорса, д. 55
Телефон:

Реквизиты договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 8544-С/ЧГС-21 от «23» декабря 2021 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

от «10» 09 2023 г. № 30-1-0, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

И.И. Трудюков мастер по Э.И.О.
Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись
А.В. Пашенко мастер по Э.И.О.
Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

| № п/п | Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода | | Ед. измерения (шт., м) | Количество | Наименование выполненных работ (оказанных услуг) | | Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС | Сумма, руб. без НДС |
|--|--|-------|------------------------|------------|---|--|---|---------------------|
| | Наименование | Марка | | | № пункта по преискуранту (приказ от «26» 11 2021 № 30-7410) | Наименование работ (услуг) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газопровод | - | шт. | 5,000 | 9.1.12 | Проверка герметичности внутридомового г-да и технологических устройств на нем при количестве (до 5) | 337,50 | 1 687,50 |
| 2 | Газопровод | - | подвал | 1,000 | 5.1.6. | Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зон | 140,00 | 140,00 |
| 3 | Газопровод | - | объект | 1,000 | 9.3.5.23. | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания. | 175,00 | 175,00 |
| 4 | Газопровод | - | ед. | 22,000 | 9.1.7 | Проверка работоспособности запорной арматуры | 58,35 | 1 283,70 |
| 5 | Газопровод | - | фланец | 1,000 | 9.1.11 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | 612,50 | 612,50 |
| Итого за техническое обслуживание без учета НДС: | | | | | | | | 3 898,70 |
| НДС 20%: | | | | | | | | 779,74 |
| Итого за техническое обслуживание с учетом НДС: | | | | | | | | 4 678,44 |

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

| № п/п | № квартиры/наименование нежилого помещения | Дата обеспечения доступа | Примечание |
|-------|--|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

| № п/п | Наименование израсходованных материалов | Ед. измерения. | Количество, шт. | Цена за единицу, Руб., без НДС | Сумма, руб. без НДС |
|--------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| Итого за ремонт без учета НДС: | | | | | |
| НДС 20%: | | | | | |
| Итого за ремонт с учетом НДС: | | | | | |

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 4 678,44, в том числе НДС 20%.

- произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № _____ от _____.
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № _____ от _____.
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от «___» _____ 20 № _____.

Инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Исполнителем проведен. Копия инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд заказчиком принята. О недопустимости одновременной работы бытового газопользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал (проточный водонагреватель, отопительный котел и т.п.) и механической вытяжной вентиляции, о необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газопользующее оборудование, о недопустимости наличия задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе, в том числе в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством, заказчик проинформирован.

Инструктаж получил _____

Т.В. Захарова