



БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Участок Чернышевский Потребитель ООО "УК Решимет"
(наименование) (наименование)
 Адрес, тел. Мариинск ул. Революции 8 Руководитель потр. Зохорова Т. В.
(Ф.И.О.)

АКТ № 000117 от «02» 04 2021г.

проверки работы приборов учета и состояния схемы измерений электрической энергии до 1000 В
 Настоящий акт составлен представителями АО «Белгородэнерго» инженер Чернышев В. Ю.
инженер Косов Е. А.
(должность, ФИО)
 в присутствии потребителя Зохорова Т. В.
(должность, ФИО)

1. Причина проверки		схема		учет.			
2. Дата предыдущей проверки							
3. Описание точки измерений	3.1 Название присоединения	МКХД Шмидтов		МКХД Шмидт 4			
	3.2 Диспетчерский номер	КТП 712 Черныш		КТП 712 Черныш			
	3.3 Наименование опорной подстанции	Росбергитис		Росбергитис			
4. Описание счетчика электроэнергии	4.1 Тип счетчика	И37-АР-4-0-П		И37-АР-4-0-П			
	4.2 Год выпуска	2011		2011			
	4.3 Заводской номер	953102613		44098133			
	4.4 Поверка (квартал, год)	03 2011		2, 2011			
	4.5 Показания	—		00000000			
	4.6 Передаточное число, об.(имп.)/кВтч	16000		1000/110000			
	4.7 Номин.-максим. ток счетчика, А	5(25)		5(20)			
	4.8 Балансовая принадлежность	РЭС		БСК			
5. Описание схемы измерений	5.1 Кол-во фаз по присоединению	3		3			
	5.2 Коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока по фазам	A	100/5		100/5, N153007		
		B	100/5		100/5, N153012		
		C	100/5		100/5, N153932		
	5.3 Поверка трансформаторов тока: квартал, год	Кл. точности трансформаторов тока	A	0,5		0,5	
			B	0,5		0,5	
C			0,5		0,5		
6. Визуальный осмотр	6.1 Наличие отметки о сертификации счетчика	да		да			
	6.2 Внешние повреждения, влияющие на работу счетчика	нет		нет			
	6.3 Вращение диска, наличие индикации	нет		да			
	6.4 Номера пломб энерго-снабжающей организации	На крышке зажимов счетчика	31888806				
		На корпусе счётчика	—				
		На трансформаторах тока в фазах	A	—			
		B	—				
C	—						
На шкафу учета	—						
Другие места	—						
7. Измерения без снятия нагрузки	7.1 В силовых цепях	Сила тока, А	Активная Мощность, кВт	A	12 1,8		
				B	7 1		
				C	13 3		
	7.2 В измерительных цепях	Сила тока, А	Активная Мощность, кВт	A	0,6 0,14		
				B	0,21 0,05		
				C	0,66 0,15		
		Угол между напряжением и током, градусов	A	—			
			B	—			
			C	—			
	7.3 В силовых цепях	Напряжение, В	Фазное	Линейное	A	233 410	
					B	240 406	
C					231 406		
7.4	Время оборота диска (интервала имп.), С	60					
7.5	Чередование фаз (прямое/обратное)	прямое					

8. Соответствие коэф-тов трансформаторов тока	В фазе А		Z	ga
	В фазе В			ga
	В фазе С			ga
9. Расчеты мощностей	Активная мощность по оборотам диска (имп.), кВт	силовая цепь	Z	6,8
		измерит, цепь		9,34
	Активная мощность по приборам, кВт	силовая цепь		6,8
		измерит, цепь		9,34
10. После окончания работ установле-ны пломбы:	На крышке зажимов счетчика		Z	0132032
	На корпусе счётчика			10/00033
	На трансформаторах тока в фазах	А		0132010
		В		0132011
		С		0132012
	На шкафу учета			00000034
Другие места				

Измерения выполнены приборами:

Токоизмерительные клещи тип APP-130, зав.№ 18350080, поверка 7.1020
 Вольтамперфазометр тип _____, зав.№ _____, поверка _____
 Секундомер тип Мер 34.3.2010 зав.№ 1660, поверка 7.1020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- По присоединению сч. № 953102613, учет к коммерческим расчетам не пригоден, пригоден (ненужное зачеркнуть) по причине: ошибка при подсчете (п. _____ настоящего акта), что привело к _____
- По присоединению сч. № 11088133, учет к коммерческим расчетам не пригоден, пригоден (ненужное зачеркнуть) по причине: _____ (п. _____ настоящего акта), что привело к _____

УКАЗАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Вам необходимо:

В срок до « ____ » _____ 20__ г.

- По присоединению сч. № _____, _____
- По присоединению сч. № _____, _____

О выполнении указания сообщить письменно на участок АО «Белгородэнергосбыт». В случае неисполнения требований расчеты за отпущенную электроэнергию будут производиться согласно договору энергоснабжения.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один вручен Потребителю.

Подписи:

Представители АО «Белгородэнергосбыт»

1. _____ (подпись) Челобанов В.Ю. (расшифровка подписи)
 2. _____ (подпись) Колосов С.А. (расшифровка подписи)

Представители Потребителя:

1. _____ (подпись) Майорова А.В. (расшифровка подписи)
 2. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Свидетели:

(при отказе Потребителя от подписи)

1. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 2. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)