

## Акт-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

10.07.2025 г.

10.07.2025 г.

с 08 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.

12 ч. 00 мин.

Дата и время выполнения работ  
(оказания услуг)Дата и время составления настоящего  
Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

Заказчик:

АО «Газпром газораспределение Белгород»  
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол  
Наименование специализированной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222

ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Действующий на основании Устава

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309560, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п. Чернянка, пер. Первомайский, д. 6

Телефон:

Факс:

Реквизиты договора на техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 9361-С/ЧГС-23 от «14» декабря 2023 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

А. И. Поползухин, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

| № п/п                                            | Технические характеристики газоиспользующего оборудования, газопровода |       | Ед. измерения (шт., м) | Количество | Наименование выполненных работ (оказанных услуг)          |                                                                                                                                                                          | Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС | Сумма, руб. без НДС |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                                  | Наименование                                                           | Марка |                        |            | № пункта по прейскуранту (приказ от 27.02.2025г. № 155-П) | Наименование работ (услуг)                                                                                                                                               |                                             |                     |
| 1                                                | 2                                                                      | 3     | 4                      | 5          | 6                                                         | 7                                                                                                                                                                        | 8                                           | 9                   |
| 1                                                | Газопровод                                                             | -     | усл. ед                | 0,900      | *7                                                        | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре (за 10 шт):- до 32 мм                           | 109,17                                      | 98,25               |
| 2                                                | Газопровод                                                             | -     | усл. ед                | 9,000      | *10                                                       | Техническое обслуживание крана пробкового, установленного на внутридомовом газопроводе (кран)                                                                            | 82,50                                       | 742,50              |
| 3                                                | Газопровод                                                             | -     | усл. ед                | 1,000      | *8                                                        | Проверка на загазованность подвала здания (техничес.подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (подвал) (При использовании штуцера применять коэф. 0,25) | 160,83                                      | 160,83              |
| 4                                                | Газопровод                                                             | -     | усл. ед                | 1,000      | *9                                                        | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания (объект)                                                                 | 198,33                                      | 198,33              |
| 5                                                | Газопровод                                                             | -     | усл. ед                | 1,000      | *16                                                       | Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (соединение)                                                               | 695,00                                      | 695,00              |
| 6                                                | Газопровод                                                             | -     | м                      | 91,000     | *3                                                        | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода                                                                                                     | 0,83                                        | 75,53               |
| 7                                                | Газопровод                                                             | -     | м                      | 91,000     | *4                                                        | Визуальная проверка целостности, состояния окраски, опор, креплений газопроводов жилого дома и его соответствие нормативным требованиям                                  | 8,08                                        | 735,28              |
| 8                                                | Газопровод                                                             | -     | усл. ед                | 1,000      | *26                                                       | Инструктаже потребителей газа и оформление результатов работ, шт.                                                                                                        | 172,50                                      | 172,50              |
| Итого за техническое обслуживание без учета НДС: |                                                                        |       |                        |            |                                                           |                                                                                                                                                                          |                                             | 2 878,22            |
| НДС 20%:                                         |                                                                        |       |                        |            |                                                           |                                                                                                                                                                          |                                             | 575,66              |
| Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:  |                                                                        |       |                        |            |                                                           |                                                                                                                                                                          |                                             | 3 453,88            |

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

| № п/п | № квартиры/наименование нежилого помещения | Дата обеспечения доступа | Примечание |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1     | 2                                          | 3                        | 4          |
|       |                                            |                          |            |

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

| № п/п                          | Наименование израсходованных материалов | Ед. измерения. | Количество, шт. | Цена за единицу, руб., без НДС | Сумма, руб. без НДС |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
|                                |                                         |                |                 |                                |                     |
| Итого за ремонт без учета НДС: |                                         |                |                 |                                |                     |
| НДС 20%:                       |                                         |                |                 |                                |                     |
| Итого за ремонт с учетом НДС:  |                                         |                |                 |                                |                     |

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 3 453,88, в том числе НДС 20%.

☐ произведено отключение газоиспользующего оборудования, составлен акт № \_\_\_\_\_


от \_\_\_\_\_



☐ выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
☐ выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Исполнителем проведен. Копия инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд заказчиком принята. О недопустимости одновременной работы бытового газопользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал (проточный водонагреватель, отопительный котел и т.п.) и механической вытяжной вентиляции, о необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газопользующее оборудование, о недопустимости наличия задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе, в том числе в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством, заказчик проинформирован.

Инструктаж получил \_\_\_\_\_

  
(подпись)

Т.В. Захарова

( ФИО уполномоченного лица Заказчика, ответственного за эксплуатацию ВДГО в многоквартирном доме)

Работы (услуги) выполнены в полном объеме с согласия заказчика. Претензий к качеству и объему выполненных работ (оказанных услуг) заказчик не имеет. На момент проведения технического обслуживания: тяга в вентиляционных и дымовых (при наличии) каналах имеется; устройства, позволяющие автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, исправны.

Отметка об отказе заказчика от подписания настоящего Акта и его причина: \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сдан (от Исполнителя)

А.А. Ясиновский, Начальник службы

Инициалы, фамилия, должность, подпись

М.П.



Принят (от Заказчика)

В. Захарова, Генеральный директор

Инициалы, фамилия, должность, подпись

\* При техническом обслуживании или ремонте газопользующего оборудования указывают его модель.