

**ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

А К Т №

Ч-411

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов



« 14 » 09 2026 г.

Договор № _____ от _____

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство):

ООО "Торисер"
должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество
отв. за газ. хоз-во Чернышев А. А.
ответственный за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представитель(ли) организации ВДПО:

Фед. по газ. хоз-ву: Фридрихс П. П.
конкр. пегм. хоз-ва: Фридрихс П. П.
должность(ти), фамилия, имя, отчество

провела первичную проверку технического состояния

дом. вент. каналов в помещениях: кухня
(вентиляционных, дымовых) указать, наименование объекта,

многоквартирный дом
назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу:

п. Чернышка, ул. Шкапина, 14

цель проверки:

пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	<u>вент</u>		<u>0,03</u>	<u>кухня</u>	<u>очищен</u>	<u>да</u>	<u>чр</u>
2	<u>вент</u>		<u>0,02</u>	<u>кухня</u>	<u>очищен</u>	<u>3, 1 пр. обше.</u>	<u>чр</u>

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см

обеспечена
обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см и люков для чистки

имеются
имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы
находятся в исправном состоянии и имеют
не более 3-х поворотов, их присоединение
соответствует нормативным требованиям

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков
соединительных труб менее 3-х метров

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вентиляционных
каналов находятся вне зоны ветрового
подпора

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет/есть, указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

г.п.п. *Вель*
(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях:

Керки
наименование объекта

многочувствительный дом
перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

каналы в помещениях:

(вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта:

Срок действия РТ № 410
период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

подпись

фамилия, имя, отчество

дата

М.П.

Представитель(ли) организации ВДПО:

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

М.П.

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

Ответственный за газовое хозяйство:

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

Акт зарегистрирован

Дригункина А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

дата