

Акт-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

08.07.2025 г.

08.07.2025 г.

с 08 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.

12 ч. 00 мин.

Дата и время выполнения работ
(оказания услуг)Дата и время составления настоящего
Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

АО «Газпром газораспределение Белгород»

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

Наименование специализированной организации

Заказчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222

ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Действующий на основании Устава

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309560, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п. Чернянка, пер. Ленинский, д. 7

Телефон:

Факс:

Реквизиты договора на техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 9382-С/ЧГС-23 от «14» декабря 2023 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от _____ г. № _____, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

А. В. Пашенко, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по прежнему приказу от 27.02.2025г. № 155-П)	Наименование работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газопровод	-	усл. ед	2,500	*7	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подьезде здания при диаметре (за 10 шт):- до 32 мм	109,17	272,93
2	Газопровод	-	усл. ед	25,000	*10	Техническое обслуживание крана пробкового, установленного на внутридомовом газопроводе (кран)	82,50	2 062,50
3	Газопровод	-	усл. ед	1,000	*8	Проверка на загазованность подвала здания (техничес. подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (подвал) (При использовании штутцера применять коэф. 0,25)	160,83	160,83
4	Газопровод	-	усл. ед	1,000	*9	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания (объект)	198,33	198,33
5	Газопровод	-	усл. ед	3,000	*16	Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (соединение)	695,00	2 085,00
6	Газопровод	-	м	95,000	*3	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	0,83	78,85
7	Газопровод	-	м	95,000	*4	Визуальная проверка целостности, состояния окраски, опор, креплений газопроводов жилого дома и его соответствие нормативным требованиям	8,08	767,60
8	Газопровод	-	усл. ед	1,000	*26	Инструктаж потребителей газа и оформление результатов работ, шт.	172,50	172,50
Итого за техническое обслуживание без учета НДС:							5 798,54	
НДС 20%:							1 159,72	
Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:							6 958,26	

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	2	3	4

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Цена за единицу, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
Итого за ремонт без учета НДС:					
НДС 20%:					
Итого за ремонт с учетом НДС:					


Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 6 958,26, в том числе НДС 20%.

☐ произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № _____ от _____

☐ выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № _____ от _____
☐ выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « _____ » _____ 20 ____ № _____

Инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Исполнителем проведен. Копия инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд заказчиком принята. О недопустимости одновременной работы бытового газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал (проточный водонагреватель, отопительный котел и т.п.) и механической вытяжной вентиляции, о необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, о недопустимости наличия задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе, в том числе в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством, заказчик проинформирован.

Инструктаж получил


(подпись)

Т.В. Захарова

(ФИО уполномоченного лица Заказчика, ответственного за эксплуатацию ВДГО в многоквартирном доме)

Работы (услуги) выполнены в полном объеме с согласия заказчика. Претензий к качеству и объему выполненных работ (оказанных услуг) заказчик не имеет. На момент проведения технического обслуживания: тяга в вентиляционных и дымовых (при наличии) каналах имеется; устройства, позволяющие автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, исправны.

Отметка об отказе заказчика от подписания настоящего Акта и его причина: _____

/ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Сдал (от Исполнителя)

А.А. Ясиновский, Начальник службы

Инициалы, фамилия, должность, подпись

М.П.



Принял (от Заказчика)

Т.В. Захарова, Генеральный директор

Инициалы, фамилия, должность, подпись

* При техническом обслуживании или ремонте газоиспользующего оборудования указывают его модель.