

**ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**



А К Т № 4-434

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

« 15 » 09 2026 г.

Договор № _____ от _____

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): ООО "Газсервис"
должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество
Отв. за газ. кот-во Жиринков А.А.
ответственный за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представитель(ли) организации ВДПО: Пер. в ватоп Андрушский Л.В.
должность(ти), фамилия, имя, отчество
констр. потр. кот-ва Дорожков Е.В.

провела периморисево проверку технического состояния
(первичную/периодическую)

дом. вент каналов в помещениях: кухне
(вентиляционных, дымовых) указать, наименование объекта,
многоквартирный дом
назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: п. Чернышка, пер. Ленинский, 3

цель проверки: пригодность к эксплуатации
пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов
наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Дымо	каст	0,03	кухня	очищен	поддерживается	уд
2	Вент	кирп	14 x 14	кухня	очищен	1,6 м. обильно	уд

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см обеспечена
обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см и люков для чистки имеются
имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением
указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вентиляционных каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет/есть, указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вент

каналы в помещениях:

куржик

(вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

многоквартирный дом

перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

под газ

каналы в помещениях:

(вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта:

период, в течение которого акт действителен

до 01.10.2025 г.

Представитель заказчика:

подпись

фамилия, имя, отчество

дата

М.П.

Журиков А.А.

15.09.26

Представитель(и) организации ВДПО:

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

М.П.

Иванов

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

Ответственный за газовое хозяйство:

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

Акт зарегистрирован:

должность, фамилия, имя, отчество

дата

Иванов

Иванов И.В.

15.09.26