

АКТ
сезонного осмотра состояния общедомового имущества
многоквартирного дома №102 по ул. Ленина

п. Чернянка

«2» апреля 20 21 г.

Комиссия в составе:

- главного инженера ООО «Паритет» Лашенова И.В.
- главного энергетика ООО «Паритет» Молочных А.В.
- представителя обслуживающей организации
ИП «Захаров А.Н.» мастера Апарнева В.В.
- председателя совета МКД (члена совета МКД) _____

составили настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома.


В ходе осмотра установлено следующее:


- год постройки – 1981г.
- материал стен – кирпич
- число этажей – 5
- наличие подвала – 882,26 м2, полуподвала – 0 м2


№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество		Техническое состояние элементов общего имущества МКД
			Всего	В том числе требуется ремонта	
1	Фундамент	-	-	-	Удовлетворительно
	Подвальные помещения	М ²	882,26	-	Удовлетворительно
2	Стены	М ²	2757	2	Частичный ремонт штукатурки цоколя возле подъезда №1
4	Перекрытия и покрытия:	М ²	6322	-	Удовлетворительно
	а) чердачные	-	-	-	Удовлетворительно
	б) междуэтажные	-	-	-	Удовлетворительно
	в) подвальные	-	-	-	Удовлетворительно
	г) другое	-	-	-	-
	Колонны и столбы				
	Балки перекрытий и покрытий	-	-	-	Удовлетворительно
5	Крыша	М ²	1300	-	Удовлетворительно
		М ²	15	15	Необходим ремонт ж/б козырьков над входами в подъезды
6	Полы	М ²	196	-	Удовлетворительно
7	Проемы:				
	а) окна	шт	20	-	Удовлетворительно
	б) двери	шт	7	-	Удовлетворительно
	в) другое	-	-	-	-
8	Отделка:				
	а) внутренняя	М ²	2012	-	Удовлетворительно
	б) наружная	М ²	2757	-	Удовлетворительно
	в) другое	-	-	-	-

9	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т.ч.:				
	а) мусоропровод	-	-	-	Отсутствует
	б) лифт	-	-	-	Отсутствует
	в) вентиляция	-	-	-	Договор №2 от 1.03.2018г Договор №2/1 от 21.03.2019г
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:				
	а) электрооборудование	м/п шт	660 43	- 25	Удовлетворительно Необходим ремонт освещения в подъездах
	б) холодное водоснабжение	м/п	340	60	Необходим ремонт трубопровода в подвальном помещении
	в) горячее водоснабжение	-	-	-	Отсутствует
	г) водоотведение	м/п	420		Удовлетворительно
	д) газоснабжение	-	-	-	Договор №1312-С/ЧГС-19 от 23.04.2019г
	е) отопление (от внешних котельных)	м/п	1085	-	Удовлетворительно
11	Крыльца:	-	-	-	-

Подписи:

 Лашенов И.В.

 Молочных А.В.

 Апарнев В.В.