

**ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

А К Т №

Ч-414



о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

« 14 » 03 2026 г.

Договор № _____ от _____

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): ООО "Газсервис"

отв. за газ. хоз-во: Керимов А. А.
должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество

Представитель(ли) организации ВДПО: Григорьев П. Г.

конс. техн. хоз-во: Григорьев П. Г.
должность(ти), фамилия, имя, отчество

провела первичную проверку технического состояния

дом. вент. каналов в помещениях: кухне
(вентиляционных, дымовых) указать, наименование объекта,

многоквартирного дома
назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: п. Черныш ул. Ивана, 55

цель проверки: пригодность к эксплуатации
пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м ²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	дым	металл	0,03	кухня	очищен	есть тяга	есть
2	вент	керам	14x14	кухня	очищен	есть тяга	есть

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см

обеспечена
обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см и люков для чистки

имеются
имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вентиляционных каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет/есть, указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

доп. - вентиляционные, дымовые каналы в помещениях: кухни
многоквартирный дом
перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

каналы в помещениях: вентиляционные, дымовые
перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

М.П.

подпись

фамилия, имя, отчество

дата

Представитель(и) организации ВДПО:

уд. №

от

подпись

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

Ответственный за газовое хозяйство:

уд. №

от

подпись

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

Акт зарегистрирован:

должность, фамилия, имя, отчество

дата