

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

24» 06 2023

24» 06 2023

с 08 ч. 10 мин. по 16 ч. 50 мин.

Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

16 ч. 55 мин.

Дата и время составления настоящего Акта

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

АО «Газпром газораспределение Белгород»
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол
Наименование специализированной организации

Заказчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222

ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Факс:

Действующий на основании

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309561, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. поселок Чернянка, п Чернянка, ул Орджоникидзе, д. 3а

Телефон:

Реквизиты договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 8544-С/ЧГС-21 от «23» декабря 2021 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от « 08 » 2023 г. № 13367, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

С.В. Сорокин мастер № 2 и 900

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

А.В. Тимошенко мастер № 2 и 900

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по преискуранту (приказ от « 24 » 11 2023 г. № 40-900/1)	Наименование работ (услуг)		
1	Газопровод	-	шт.	10,000	9.1.12	Проверка герметичности внутридомового г-да и технологических устройств на нем при количестве (6-10)	387,50	3 875,00
2	Газопровод	-	футиляр	10,000	9.1.5	Приборная проверка загазованности футиляра в месте прокладки газопровода через наружные и внутри	16,70	167,00
3	Газопровод	-	ед.	40,000	9.1.7	Проверка работоспособности запорной арматуры	58,35	2 334,00
4	Газопровод	-	подвал	1,000	5.1.6.	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зон	140,00	140,00
5	Газопровод	-	объект	1,000	9.3.5.23.	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания.	175,00	175,00
Итого за техническое обслуживание без учета НДС:								6 691,00
НДС 20%:								1 338,20
Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:								8 029,20

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	2	3	4

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Цена за единицу, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
Итого за ремонт без учета НДС:					
НДС 20%:					
Итого за ремонт с учетом НДС:					

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 8 029,2, в том числе НДС 20%.

- произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № _____ от _____.
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № _____ от _____.
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « _____ » 20 № _____.

Инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Заказчиком принят. О недопустимости одновременной работы бытового газопользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал (проточный водонагреватель, отопительный котел и т.п.) и механической вытяжной вентиляции, о необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газопользующее оборудование, о недопустимости наличия задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе, в том числе в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством, заказчик проинформирован.

Инструктаж получил _____

Захарова

Т.В. Захарова