

АКТ

сезонного осмотра состояния общедомового имущества

многоквартирного дома №26 по ул. Орджоникидзе.

п. Чернянка

« 18 » 09 20 21 г.

Комиссия в составе:

- главного инженера ООО «Паритет» Лашенова И.В.
- главного энергетика ООО «Паритет» Молочных А.В.
- представителя обслуживающей организации
ИП «Захаров А.Н.» мастера Апарнева В.В.
- председателя совета МКД (члена совета МКД) _____

составили настоящий акт осеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома.




В ходе осмотра установлено следующее:

- год постройки – 1966г.
- материал стен – кирпич
- число этажей - 2
- наличие подвала – 0 м2, полуподвала - 0м2

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество		Техническое состояние элементов общего имущества МКД
			Всего	В том числе требует ремонта	
1	Фундамент	М ²	36	36	Необходим ремонт бетонной отмостки
	Подвальные помещения	-	-	-	Отсутствует
2	Стены	М ²	259,4	-	Удовлетворительно
4	Перекрытия и покрытия:	М ²	235,6		
	а) чердачные	-	-	-	Удовлетворительно
	б) междуэтажные	-	-	-	Удовлетворительно
	в) подвальные	-	-	-	Отсутствует
	г) другое	-	-	-	-
	Колонны и столбы				
	Балки перекрытий и покрытий	-	-	-	-
5	Крыша	М ²	224	-	Удовлетворительно
6	Полы	-	-	-	-
7	Проемы:				
	а) окна	-	-	-	-
	б) двери	-	-	-	-
	в) другое	-	-	-	-
8	Отделка:				
	а) внутренняя	-	-	-	-
	б) наружная	М ²	259,4	-	Удовлетворительно
	в) другое	-	-	-	-
9	Механическое, электрическое, санитарно-				

	техническое и иное оборудование, в т.ч.:				
	а) мусоропровод	-	-	-	Отсутствует
	б) лифт	-	-	-	Отсутствует
	в) вентиляция	-	-	-	Договор №2 от 1.03.2018г Договор №2/1 от 21.03.2019г Ремонт кирпичной кладки дымовентиляционных каналов квартиры №3.
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:				
	а) электрооборудование	-	-	-	Индивидуальный ввод в каждую квартиру
	б) холодное водоснабжение	-	-	-	Индивидуальный ввод в каждую квартиру
	в) горячее водоснабжение	-	-	-	-
	г) водоотведение	-	-	-	Индивидуальный вывод из каждой квартиры
	д) газоснабжение	-	-	-	Договор №1312-С/ЧГС-19 от 23.04.2019г
	е) отопление (от внешних котельных)	-	-	-	Индивидуальное (поквартирное) отопление
11	Крыльца:	-	-	-	-

Подписи:

 Лащенко И.В.
 Молочных А.В.
 Апарнев В.В.