

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

«10» 08 2023 г.  
с 09 ч 30 мин. по 15 ч 00 мин.  
Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

«10» 08 2023 г.  
15 ч 10 мин  
Дата и время составления настоящего Акта

**Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):**

АО «Газпром газораспределение Белгород»  
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол  
Наименование специализированной организации

**Заказчик:**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Вагута ул, дом № 209  
ИНН: 3124010222 ОКПО: 22266282  
Телефон: (4725)43-97-97  
Факс:

Наименование организации  
в лице Генерального директора Т.В. Захаровой  
Должность (профессия), Ф.И.О.

Действующий на основании  
Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309560, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. городское поселение поселок Чернянка, п Чернянка, пер Маринченко, д. 9  
Телефон:

Реквизиты договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 8544-С/ЧГС-21 от «23» декабря 2021 г.  
Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)  
от «10» 08 2023 г. № 30-1-10, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

*И.И. Артемьевича мастер СЭ ВДГО/ВДСО*  
Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись  
*А.И. Соловьевича мастер № 2 и РСО*  
Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газоиспользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по преискуранту (приказ от 26.11.2023 № 30-481-П)	Наименование работ (услуг)		
1	Газопровод	-	фланец	4,000	9.1.11	Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	612,50	2 450,00
2	Газопровод	-	шт.	12,000	9.1.12	Проверка герметичности внутридомового г-да и технологических устройств на нем при количестве (до 5)	337,50	4 050,00
3	Газопровод	-	подвал	1,000	5.1.6.	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зон	140,00	140,00
4	Газопровод	-	объект	1,000	9.3.5.23.	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания.	175,00	175,00
5	Газопровод	-	ед.	11,000	9.1.7	Проверка работоспособности запорной арматуры	58,35	641,85
<b>Итого за техническое обслуживание без учета НДС:</b>								7 456,85
<b>НДС 20%:</b>								1 491,37
<b>Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:</b>								8 948,22

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	2	3	4

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Цена за единицу, Руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
<b>Итого за ремонт без учета НДС:</b>					
<b>НДС 20%:</b>					
<b>Итого за ремонт с учетом НДС:</b>					

**Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 8 948,22, в том числе НДС 20%.**

- произведено отключение газоиспользующего оборудования, составлен акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 № \_\_\_\_\_

Инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Исполнителем проведен. Копия инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд заказчиком принята. О недопустимости одновременной работы бытового газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал (проточный водонагреватель, отопительный котел и т.п.) и механической вытяжной вентиляции, о необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, о недопустимости наличия задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе, в том числе в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством, заказчик проинформирован.

Инструктаж получил \_\_\_\_\_

Т.В. Захарова