

АКТ

**сезонного осмотра состояния общедомового имущества
многоквартирного дома №3 по ул. Магистральная.**

п. Чернянка

« 30 » марта 2021 г.

Комиссия в составе:

- главного инженера ООО «Паритет» Лашенова И.В.
- главного энергетика ООО «Паритет» Молочных А.В.
- представителя обслуживающей организации
ИП «Захаров А.Н.» мастера Апарнева В.В.
- председателя совета МКД (члена совета МКД) _____

составили настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома.


В ходе осмотра установлено следующее:


- год постройки – 1976г.
- материал стен - кирпич
- число этажей - 2
- наличие подвала – 0 м2, полуподвала – 244 м2

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество		Техническое состояние элементов общего имущества МКД
			Всего	В том числе требует ремонта	
1	Фундамент	-	-	-	Удовлетворительно
	Подвальные помещения	М ²	244	-	Удовлетворительно
		М ²	34	6	Необходим частичный ремонт штукатурки цоколя
2	Стены	М ²	735,8	-	Удовлетворительно
4	Перекрытия и покрытия:	М ²	1398		
	а) чердачные	-	-	-	Удовлетворительно
	б) междуэтажные	-	-	-	Удовлетворительно
	в) подвальные	-	-	-	Удовлетворительно
	г) другое	-	-	-	-
	Колонны и столбы				
	Балки перекрытий и покрытий	-	-	-	Удовлетворительно
5	Крыша	М ²	637	-	Удовлетворительно
6	Полы	М ²	46	-	Удовлетворительно
7	Проемы:				
	а) окна	шт	3	-	Удовлетворительно
	б) двери	шт	7	-	Удовлетворительно
	в) другое	-	-	-	-
8	Отделка:				
	а) внутренняя	М ²	262	-	Удовлетворительно
	б) наружная	М ²	735,8	-	Удовлетворительно
	в) другое	шт	3	3	Оштукатуривание ж/б козырьков над входами в подъезды

9	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т.ч.:				
	а) мусоропровод	-	-	-	Отсутствует
	б) лифт	-	-	-	Отсутствует
	в) вентиляция	-	-	-	Договор №2 от 1.03.2018г Договор №2/1 от 21.03.2019г
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:				
	а) электрооборудование	м/п	220	-	Удовлетворительно
	б) холодное водоснабжение	м/п	135	-	Удовлетворительно
	в) горячее водоснабжение	-	-	-	Отсутствует
	г) водоотведение	м/п	102	-	Удовлетворительно
	д) газоснабжение	-	-	-	Договор №1312-С/ЧГС-19 от 23.04.2019г
	е) отопление (от внешних котельных)	м/п	360	-	Удовлетворительно
11	Крыльца:	-	-	-	-

Подписи:

 Лашченев И.В.

 Молочных А.В.

 Апарнев В.В.