

АКТ
сезонного осмотра состояния общедомового имущества
многоквартирного дома №9 по ул. Орджоникидзе.

п. Чернянка

« 21 » апреля 20 11 г.

Комиссия в составе:

- главного инженера ООО «Паритет» Лашенова И.В.
- главного энергетика ООО «Паритет» Молочных А.В.
- представителя обслуживающей организации
ИП «Захаров А.Н.» мастера Апарнева В.В.
- председателя совета МКД (члена совета МКД) _____

составили настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома.

В ходе осмотра установлено следующее:


- год постройки – 1994г.
- материал стен – кирпич
- число этажей - 3
- наличие подвала – 824,2 м2, полуподвала - 0м2

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество		Техническое состояние элементов общего имущества МКД
			Всего	В том числе требует ремонта	
1	Фундамент	- М ²	- 212	- 212	Удовлетворительно Необходим ремонт бетонной отмостки
	Подвальные помещения	М ²	824,2	400	Необходимо выполнить уборку мусора
2	Стены	М ²	1967,9	15	Необходимо выполнить частичный ремонт кирпичной кладки на фасаде подъезда №4
4	Перекрытия и покрытия:	М ²	4984,2		
	а) чердачные	-	-	-	Удовлетворительно
	б) междуэтажные	-	-	-	Удовлетворительно
	в) подвальные	-	-	-	Удовлетворительно
	г) другое	-	-	-	-
	Колонны и столбы				
	Балки перекрытий и покрытий				Удовлетворительно
5	Крыша	М ²	1480	6	Ремонт кровли Ремонт слуховых окон
		шт	5	5	
6	Полы	М ²	164	15	Ремонт пола в подъездах
7	Проемы:				
	а) окна	шт	8	-	Удовлетворительно
	б) двери	шт	7	-	Удовлетворительно
	в) другое	-	-	-	-
8	Отделка:				
	а) внутренняя	М ²	1190	-	Удовлетворительно
	б) наружная	М ²	1967,9	-	Удовлетворительно
	в) другое	-	-	-	-

9	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т.ч.:				
	а) мусоропровод	-	-	-	Отсутствует
	б) лифт	-	-	-	Отсутствует
	в) вентиляция	-	-	-	Договор №2 от 1.03.2018г Договор №2/1 от 21.03.2019г
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:				
	а) электрооборудование	м/п	520	30	Ремонт освещения в подвале, подъезда №1
	б) холодное водоснабжение	м/п	225	-	Удовлетворительно
	в) горячее водоснабжение	-	-	-	Индивидуальные газовые котлы
	г) водоотведение	м/п	240	20	Ремонт канализационного трубопровода
	д) газоснабжение	-	-	-	Договор №1312-С/ЧГС-19 от 23.04.2019г
	е) отопление (от внешних котельных)	-	-	-	Индивидуальное (поквартирное) отопление
11	Крыльца:	-	-	-	-

Подписи:

 Лащениов И.В.

 Молочных А.В.

 Апарнев В.В.
